



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Новгородской области**

173020, г. Великий Новгород, ул. Большая Московская, д.67, тел. 66-27-94,
http://www.gugo-novobl.natm.ru, e-mail: gugo_novobl@mail.natm.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

173009, Великий Новгород, ул. Псковская, д. 171 корп. 3 тел. (816-2) 76-51-21, e-mail: gpn-org@yandex.ru

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Великому Новгороду, Новгородскому и Батецкому районам**

173009, г. Великий Новгород, ул. Псковская, д. 171, корп. 3,
тел. (816-2) 76-51-22, тел./факс. (816-2) 76-51-24 ogpvn@mail.ru

Предписание № 322 /1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

**Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Средняя
общеобразовательная школа № 16», (МАОУ «СОШ № 16»)**

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, - на которого возлагается ответственность по
устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

**Во исполнение распоряжения ОНД и ПР по Великому Новгороду, Новгородскому и Батецкому
районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Новгородской области от 17 октября 2018 года № 322**

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), должность руководителя, заместителя руководителя органа
государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

**в период с "22" октября 2018 г. с 12 ч. 00 мин. до 14 час. 00 мин. "15" ноября 2018 г. Гайдым
Германом Владимировичем – старшим инспектором отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по Великому Новгороду, Новгородскому и Батецкому району
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Новгородской области, проведена внеплановая проверка объекта защиты – здания
школы по адресу: г. Великий Новгород, ул. 20-го января, д. 14**

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения
объекта защиты (место проведения проверки)

совместно с Мироновой Людмилой Евгеньевной – директором МАОУ «СОШ № 16»,

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя,
присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнение)
-------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------

1	2	3	4	5
1	Для отделки стен спортивного зала применены материалы (масляная краска), информация о показателях пожарной опасности которых отсутствует (не предоставлены сертификаты)	ст. 4, ст. 6, ст. 134 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008 г.	04.11.2019г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;

- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми

законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Великому Новгороду, Новгородскому и Батецкому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Новгородской области Гайдым Герман Владимирович

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)



«15» ноября 2018 г.

Предписание для исполнения получил:

Миронова Людмила Евгеньевна директор

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

М
(подпись)

«15» ноября 2018 г.



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Новгородской области**

Германа ул., д. 14, Великий Новгород, 173015

Тел/факс (8162)77-14-34, E-mail: info@53.rospotrebnadzor.ru

<http://www.53.rospotrebnadzor.ru>

ОКПО 74991880, ОГРН 1055300903833, ИНН/КПП 5321101433 /
5322101001

Предписание № 559

органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор
(контроль) об устранении нарушений законодательства

05 октября 2018 года

Великий Новгород

(дата
предписания)

(место выдачи)

При обследовании объекта:

**Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №16» ИНН 5321048451 ОГРН 1025300806783**

Великий Новгород, ул. 20 января, д.14 (указать наименование объекта)

выявлены нарушения санитарного законодательства/ законодательства Российской
Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов
товаров:

ст. ст. 24,28,29 Закона Российской Федерации №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных...учреждениях» п.3.8,4.25,6.8,8.1

-п.6.1. СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»,

(положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие обязательные требования,
нарушения которых было выявлено при проверке)

С целью устранения выявленных нарушений **предлагаю:**

1. На основании ст.ст.24,28 Закона РФ от 30.03.1999года №52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», п.8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» **оборудовать раковинами для мытья рук с
подводкой холодной и горячей воды кабинеты начальных классов №25,28,30,34
обеспечить подводку горячей воды в кабинеты химии,рисования.**

2. На основании требований ст.24,28,29 Закона РФ от 30.03.1999года №52-ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.6.8 СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», п.6.1. СП «Общие требования по профилактике
инфекционных и паразитарных болезней»

обеспечить в кабинетах №8,9,26,29,44,46,47 ,в рекреациях 1,2 и 3 этажей
необходимую замену оконных блоков, площадь фрамуг и форточек, используемых
для проветривания не менее 1/50 площади пола помещений.

3. На основании требований ст.24,28 Закона РФ от 30.03.1999года №52-ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.3.8 СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» провести ремонтные работы и обеспечить
удовлетворительное состояние асфальтового покрытия со стороны хозяйственного
въезда, проездов и дорожек, внутреннего двора.

4. На основании требований ст.24,28 Закона РФ от 30.03.1999года №52-ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» установить писсуары в туалетах мальчиков.

О выполнении предписания необходимо известить:

до 20.08.2019 года **письменно**

(срок с указанием способа извещения)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на **Муниципальное
автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа №16» ИНН 5321048451 ОГРН 1025300806783 Великий Новгород, ул. 20
января, д.14**


(наименование и место нахождения (адрес) юридического лица, либо ФИО и адрес жительства
индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе,
либо ФИО и адрес места жительства гражданина)

Предписание может быть обжаловано в суд в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации в трехмесячный срок со дня его вынесения.

Невыполнение в установленный срок предписания об устранении нарушений
обязательных требований является основанием для привлечения к административной
ответственности по ч.1 ст.19.5 КоАП РФ.

Главный специалист-эксперт
отдела санитарного надзора, регистрации
и лицензирования

(должность лица, выдавшего предписание)



(подпись)

Степанова О.И.

(фамилия, имя, отчество)

С предписанием ознакомлен, копию получил: **05.10.2018** года

**Представитель юридического лица (основание : Распоряжение Администрации
Великого Новгорода № 1076рл от 06.07.2015г.)**

директор Миронова Людмила Евгеньевна

(дата, подпись, ФИО, должность лица, (дата, подпись, ФИО, должность лица, получившего предписа

- 1) Вручила 200.000 руб
- 2) и 1.500 руб
- 3) 600 руб